

受控编号：SDJC/JL-13-91-56

版本号：V1.0

编号：2493245-2026



蒙 矿管 25 01



检测检验报告

样品名称： 隔绝式压缩氧气自救器（半年）

规格型号： ZY45X（MS）

委托单位： 石圪台煤矿

报告日期： 2026-08-31



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、检测检验报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检测检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检测检验报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检测检验，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔专业化1号基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



检测检验报告

委托单位	石圪台煤矿	协议号	W1426080585
委托单位地址	陕西省榆林市神木市大柳塔镇石圪台煤矿		
样品接收日期	2026-08-12	委托人联系方式	
委托日期	2026-08-12	规格型号	ZY45X (MS)
样品名称	隔绝式压缩氧气自救器 (半年)	样品数量	10台
生产厂家			
检验地点	新能源科技公司	检验类别	委托检测
检验日期	2026-08-13~2026-08-31	样品来源	石圪台煤矿
检验项目	正压气密性、负压气密性		
依据标准	GB 24502-2023 《煤矿用自救器》		
检验结论	经检验，该10个样品所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定。		
备注			

白文雄

张海艳

张蒙

审批：

白文雄

审核：

张海艳

主检：

张蒙

2026-08-31

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	260508S10001-502	更换氢氧化钙日期		
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260811074	正压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		44. 30	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 2
		负压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		28. 60	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 1
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
		#NAME?			#NAME?		

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	260508S10001-506	更换氢氧化钙日期		
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
2	H14260811075	正压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		0.90	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 2
		负压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		3.50	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 1
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
		#NAME?			#NAME?		

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	260508S10001-507	更换氢氧化钙日期		
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
3	H14260811076	正压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		17. 00	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 2
		负压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		45. 60	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 1
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
		#NAME?			#NAME?		

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	260508S10001-041	更换氢氧化钙日期		
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
4	H14260811077	正压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		0. 00	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 2
		负压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		6. 70	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 1
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
		#NAME?			#NAME?		

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	260508S10001-046	更换氢氧化钙日期		
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
5	H14260811078	正压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		24. 00	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 2
		负压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		30. 90	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 1
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
		#NAME?			#NAME?		

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	260508S10001-042	更换氢氧化钙日期		
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
6	H14260811079	正压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		23. 00	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 2
		负压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		16. 70	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 1
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
		#NAME?			#NAME?		

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	260508S10001-045	更换氢氧化钙日期		
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
7	H14260811080	正压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		24. 00	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 2
		负压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		36. 50	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 1
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
		#NAME?			#NAME?		

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	260508S10001-139	更换氢氧化钙日期		
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
8	H14260811081	正压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		11. 10	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 2
		负压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		8. 40	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 1
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
		#NAME?			#NAME?		

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	260508S10001-138	更换氢氧化钙日期		
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
9	H14260811082	正压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		17. 10	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 2
		负压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		4. 20	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 1
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
		#NAME?			#NAME?		

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	260508S10001-140	更换氢氧化钙日期		
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
10	H14260811083	正压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		20. 11	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 2
		负压气密性 (Pa)	1min内压力计变化值不应大于50Pa		21. 30	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》6. 6. 4. 1
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
		#NAME?			#NAME?		



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2493245-2026

检测检验报告

现场作业照片



以下空白