

受控编号：SDJC/JL-13-91-56

版本号：V1.0

编号：2518417-2026



蒙 矿管 25 01



检测检验报告

样品名称：	隔绝式压缩氧气自救器（半年）
规格型号：	ZYX-45（S）
委托单位：	锦界煤矿
报告日期：	2026-09-11



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、检测检验报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检测检验报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检测检验报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检测检验报告涂改无效；
- 5、对检测检验报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检测检验，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔专业化1号基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910

受控编号：SDJC/JL-13-91-56



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2518417-2026

检测检验报告

委托单位	锦界煤矿	协议号	W1426080558
委托单位地址			
样品接收日期	2026-08-11	委托人联系方式	
委托日期	2026-08-11	规格型号	ZYX-45（S）
样品名称	隔绝式压缩氧气自救器（半年）	样品数量	10台
生产厂家			
检验地点	新能源科技开发有限责任公司C108室	检验类别	委托检测
检验日期	2026-08-11～2026-09-11	样品来源	锦界煤矿
检验项目	结构设计及外观检查、氧气瓶压力、更换氢氧化钙		
依据标准	GB 24502-2023 《煤矿用自救器》		
检验结论	经检验，该10个样品所检项目的检测结果均符合GB 24502-2023《煤矿用自救器》的规定。		
备注			





白文雄
审批：白文雄
2026-09-11

张海艳
审核：张海艳


赵静
主检：赵静

编号：2518417-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	250828310001-132		更换氢氧化钙日期	2026-08-11
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260810813	结构设计及外观检查	自救器开启		未开启	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
			封印条断裂		未断裂	合格	
			外壳严重破损变形		未破损变形	合格	
		氧气瓶压力(MPa)	≥18MPa		22	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
		氧气瓶压力照片				更换氢氧化钙后照片	
							

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	240408310001-178		更换氢氧化钙日期	2026-08-11
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
2	H14260810814	结构设计及外观检查	自救器开启		未开启	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
			封印条断裂		未断裂	合格	
			外壳严重破损变形		未破损变形	合格	
		氧气瓶压力(MPa)	≥18MPa		22	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
							

编号：2518417-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	250828310001-553		更换氢氧化钙日期	2026-08-11
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
3	H14260810815	结构设计及外观检查	自救器开启		未开启	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
			封印条断裂		未断裂	合格	
			外壳严重破损变形		未破损变形	合格	
		氧气瓶压力(MPa)	≥18MPa		23	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
							

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	250603310001-0196		更换氢氧化钙日期	2026-08-11	
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法	
4	H14260810816	结构设计及外观检查	自救器开启		未开启	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a	
			封印条断裂		未断裂	合格		
			外壳严重破损变形		未破损变形	合格		
		氧气瓶压力(MPa)	≥18MPa		21	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c	
		氧气瓶压力照片				更换氢氧化钙后照片		
								


编号：2518417-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	250828310001-139		更换氢氧化钙日期	2026-08-11	
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法	
5	H14260810817	结构设计及外观检查	自救器开启		未开启	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a	
			封印条断裂		未断裂	合格		
			外壳严重破损变形		未破损变形	合格		
		氧气瓶压力 (MPa)	≥18MPa		20	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c	
		氧气瓶压力照片				更换氢氧化钙后照片		
								


编号：2518417-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	250603310001-0393		更换氢氧化钙日期	2026-08-11
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
6	H14260810818	结构设计及外观检查	自救器开启		未开启	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
			封印条断裂		未断裂	合格	
			外壳严重破损变形		未破损变形	合格	
		氧气瓶压力 (MPa)	≥18MPa		23	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
		氧气瓶压力照片			更换氢氧化钙后照片		
							

编号：2518417-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	240408310001-238		更换氢氧化钙日期	2026-08-11	
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法	
7	H14260810819	结构设计及外观检查	自救器开启		未开启	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a	
			封印条断裂		未断裂	合格		
			外壳严重破损变形		未破损变形	合格		
		氧气瓶压力 (MPa)	≥18MPa		22	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c	
		氧气瓶压力照片				更换氢氧化钙后照片		
								

编号：2518417-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	250603310001-0324		更换氢氧化钙日期	2026-08-11
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
8	H14260810820	结构设计及外观检查	自救器开启		未开启	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
			封印条断裂		未断裂	合格	
			外壳严重破损变形		未破损变形	合格	
		氧气瓶压力 (MPa)	≥18MPa		22	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
		氧气瓶压力照片				更换氢氧化钙后照片	
							


编号：2518417-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	250828310001-135		更换氢氧化钙日期	2026-08-11	
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法	
9	H14260810821	结构设计及外观检查	自救器开启		未开启	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a	
			封印条断裂		未断裂	合格		
			外壳严重破损变形		未破损变形	合格		
		氧气瓶压力(MPa)	≥18MPa		22	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c	
		氧气瓶压力照片				更换氢氧化钙后照片		
								

编号：2518417-2026

检测检验报告

序号	样品状态	橙色整机完好	出厂编号	250603310001-0398		更换氢氧化钙日期	2026-08-11
	化验编号	检验项目	标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
10	H14260810822	结构设计及外观检查	自救器开启		未开启	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 a
			封印条断裂		未断裂	合格	
			外壳严重破损变形		未破损变形	合格	
		氧气瓶压力(MPa)	≥18MPa		21	合格	GB 24502-2023《煤矿用自救器》7.3.1 c
		氧气瓶压力照片				更换氢氧化钙后照片	
							



检测检验报告

现场作业照片



以下空白